

Във връзка с постъпили 7 сигнала на зеления телефон и тел. 112 през последните 2 дни, експерти на РИОСВ-Перник извършиха проверка на ТЕЦ-Република към "Топлофикация Перник"-АД.

По време на извършения оглед на площадката експертите от РИОСВ-Перник са установили, че от подпокривната конструкция на котелен цех и тухлен газоход се изпускат в атмосферния въздух неорганизираните емисии на вредни вещества. За направените констатации инспекторите са издали 2 предписания на дружеството за неспазване на Закона за опазване на околната среда:

- да предприеме мерки за преустановяване на неорганизираните емисии от подпокривната конструкция на котелен цех и от тухлен газоход след електростатични филтри 3 и 4 преди сероочистната инсталация ;

- да представи писмена информация за причините довели до изпускане на неорганизираните емисии в атмосферния въздух в срок.

Експертите от РИОСВ-Перник ще извършат последващ контрол по изпълнение на дадените предписания и при случай на неизпълнение ще бъдат предприети административно наказателни мерки.